



ACCAM S.P.A.

**ENERGIA ELETTRICA**

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di febbraio 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

**EMISSIONI**

REPORT LINEA 1 Febbraio 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	<b>LINEA FERMA</b>					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
media						
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 FEBBRAIO 2019						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	<b>LINEA FERMA</b>					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	63,6	0,5	0,4	4,5	2,75	1,09
16	64,9	0,6	0,87	2,4	1,76	1,17
17	64,3	0,6	2,03	3,5	1,76	1,01
18	65,6	0,5	0,88	2,2	1,69	0,93
19	65,6	0,6	3,26	2,9	1,7	1
20	66	0,7	4,79	2,3	1,55	1
21	67,4	1	3,3	1,9	1,32	1,22
22	65,3	1,1	4,95	1,9	1,31	1,2
23	67,8	0,8	4,49	2,9	1,42	1,07
24	67,9	0,8	5,01	2,5	1,4	1,02
25	68,5	0,8	4,68	4,1	1,54	1,03
26	69,1	0,6	3,38	3,3	1,41	1,02
27	70	0,6	4,52	2,7	1,48	0,9
28	70,2	0,6	4,34	2,5	1,39	0,78
29	69,3	0,6	2,12	2,9	1,46	0,84
media	<b>67,03</b>	<b>0,69</b>	<b>3,27</b>	<b>2,83</b>	<b>1,60</b>	<b>1,02</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

