



ACCAM S.P.A.

**LINEA 1: FERMA PER MANUTENZIONE**

REPORT LINEA 2 DICEMBRE 2017							
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	91,8	2	2,08	3,2	2,85	3,01	
2	95,3	2,6	0,34	4,9	2,24	4,13	
3	97	2,7	0,4	4,7	2,12	5,87	
4	101,4	3,9	2,25	3,3	2,67	2,59	
5	99,8	5,6	2,62	4,8	2,96	4,12	
6	102,2	7,3	3,27	1,9	3,1	4,02	
7	101,2	3,6	2,55	3,6	2,69	2,9	
8	99,8	4,7	2,86	3,4	2,94	2,29	
9	100,8	3,5	2,22	4,1	2,65	2,43	
10	108,1	3,8	1,89	4,4	2,77	3,23	
11	91,4	6,5	2,19	6,8	2,82	3,85	
12	95,9	3,7	1,67	4,6	2,92	4,65	
13	95,2	8,5	3,05	3,7	3,31	3,31	
14	88,8	8	2,89	4,6	3,25	2,77	
15	94,8	6,8	2,46	6,3	2,68	3,77	
16	100,8	4,2	2,09	5,9	2,68	4,07	
17	108,2	3,8	1,86	3,9	2,18	6,55	
18	102,4	4,7	2,57	4,6	3,24	2,85	
19	104,2	4	3,59	5	2,91	5,42	
20	104,8	7,2	5,35	9,8	4,4	4,01	
21	101	4,6	5,48	5,6	5,03	3,52	
22	97,1	5,6	4,81	6,4	6,37	2,57	
23	95,1	6,4	5,18	3,3	5,06	3,21	
24	90,9	3,5	1,89	1,2	5,44	2,45	
25	79,7	3,5	1,03	0	6,8	1,9	
26	91	3,4	0,75	0,1	7,04	1,52	
27	<b>DAL 27/12/2017 IMPIANTO IN FERMATA GENERALE</b>						
28							
29							
30							
media	<b>97,64</b>	<b>4,77</b>	<b>2,59</b>	<b>4,23</b>	<b>3,58</b>	<b>3,50</b>	
Limiti	120	50	10	50	10	30	



ACCAM S.P.A.

