


ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 1 FEBBRAIO 2018						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	62,8	2,1	0,55	0,6	1,37	0,46
14	54,6	2,5	2,48	1,5	1,44	2,74
15	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
16						
17						
18						
19	65,8	1,9	0,05	1,3	0,89	0,38
20	67	2,5	0,03	0,5	1,52	0,62
21	61,8	2,4	0	1,4	1,18	0,42
22	59,1	2,2	0	0,1	0,08	0,38
23	60,4	2,3	0	0,6	0,19	0,47
24	54,8	2,3	0	0,2	0,16	0,54
25	60,1	2,3	0	0,2	0,2	0,66
26	63,6	2,3	0,21	0,5	0,23	0,62
27	61,2	2,2	0,22	0,3	0,16	0,51
28	65,7	2,4	1,26	0,2	0,2	0,42
media	61,41	2,28	0,40	0,62	0,64	0,69
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

