

ACCAM S.P.A.

### **ENERGIA ELETTRICA**

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di maggio 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 26.660 famiglie.



ACCAM S.P.A.

**EMISSIONI**

REPORT LINEA 1 MAGGIO 2019						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,9	1,4	3,14	2,8	0,09	2,11
2	62,4	1,4	3,93	3,5	0,09	1,55
3	61,6	1,3	4,26	2,8	0,09	1,82
4	62,2	1,5	3,66	3,6	0,09	2,22
5	63,3	1,5	4,1	3	0,08	1,54
6	62,9	1,6	4,06	2,7	0,08	1,64
7	62,6	1,4	2,72	3,9	0,08	1,47
8	60,6	1,9	4,32	3,6	0,09	1,4
9	58,6	1,8	5,41	5	0,08	1,54
10	59,4	1,3	4,64	2,8	0,08	1,37
11	61,3	1,8	4,86	3,8	0,09	1,46
12	60,6	2	5,33	3,9	0,09	2,27
13	57,8	1,6	5,15	2,3	0,08	1,83
14	62,6	1,3	4,1	3,4	0,09	2,8
15	61,8	1,5	6,29	4,8	0,1	1,55
16	62	1,3	5,19	4,4	0,1	1,71
17	60,6	1,4	2,56	5,1	0,09	1,66
18	61,1	1,4	3,39	2,5	0,08	1,72
19	63,1	1,3	3,51	3,5	0,09	1,76
20	60,6	1,4	3,66	3,6	0,08	2,06
21	58,6	1,3	2,96	3,6	0,08	2,31
22	59,8	1,3	3,85	2,7	0,07	1,72
23	61	1,3	4,37	2,6	0,07	2,38
24	62,4	1,3	4,69	3,2	0,07	1,96
25	61,4	1,5	3,18	4,3	0,07	1,61
26	61,6	1,4	4,19	3,7	0,06	1,5
27	59,2	1,3	2,79	3,1	0,06	1,5
28	62,2	1,4	3,51	3	0,07	2,47
29	61,3	1,3	3,31	2,5	0,07	2,54
30	60,7	1,3	3,6	3,1	0,07	1,81
31	61,1	1,3	3,93	2,9	0,07	1,46
media	<b>61,17</b>	<b>1,45</b>	<b>4,02</b>	<b>3,41</b>	<b>0,08</b>	<b>1,83</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 MAGGIO 2019							
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	64,3	3,2	3,62	1,4	0,97	0,14	
2	62,8	3	3,07	1,1	0,8	0,28	
3	62,7	2,3	2,28	2,3	0,69	0,32	
4	62,9	2,4	2,34	2,6	0,71	0,23	
5	62,9	3	2,68	1,7	0,67	0,28	
6	63,9	2,8	2,58	1,6	0,76	0,34	
7	64,6	3,8	3,45	2,3	0,81	0,35	
8	63,2	3,5	3,57	2,9	0,78	0,35	
9	62,6	2,1	3,33	2	0,72	0,29	
10	63,2	3,3	3,21	3,4	0,81	0,43	
11	63,8	2,5	3,19	3,2	0,78	0,46	
12	63,8	3,7	3,61	2,4	0,74	0,28	
13	62,7	2,2	2,28	1,6	0,77	0,48	
14	62,5	2,4	3,75	2,3	0,78	0,33	
15	62,8	2,3	3,5	3,6	0,84	0,47	
16	63,3	2,2	3,18	3,8	0,85	0,46	
17	62,9	2,2	3,53	2,8	0,9	0,36	
18	<b>LINEA FERMA PER MANUTENZIONE</b>						
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
media	<b>63,23</b>	<b>2,76</b>	<b>3,13</b>	<b>2,41</b>	<b>0,79</b>	<b>0,34</b>	
Limiti	80	50	10	50	10	10	



ACCAM S.P.A.

