



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,

l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di ottobre 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 28.870 famiglie.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 OTTOBRE 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	67,5	1,7	5,1	2,1	1,18	2,53
2	64,4	1,4	4,52	1,6	0,99	1,77
3	68,6	1,9	4,59	1,6	1,02	1,67
4	69,1	1,9	4,92	1,5	1,04	1,52
5	68,2	2,2	4,76	2,3	1,25	1,11
6	67,5	2,7	4,67	1,3	1,08	1,95
7	67,9	2,5	4,36	1,9	1,22	0,84
8	55,1	2,9	4,72	3,5	1,18	0,15
9	58,4	1,3	4,71	2	0,87	0,83
10	67,2	1,4	4,79	1,3	0,77	1,34
11	67,8	1,6	4,29	1,3	0,75	1,26
12	66,5	1,3	4,52	2	0,72	0,74
13	68,8	1,6	4,63	1,8	0,69	1,3
14	70	1,2	4,87	1,2	0,77	1,43
15	67,1	1,1	4,6	1,1	0,82	1,42
16	68,1	2,7	4,99	1,1	0,71	1,33
17	67,6	2,4	4,7	1,2	0,76	1,67
18	62,1	2,3	4,68	1,3	0,8	1,25
19	61,6	1,5	4,76	1,3	0,83	0,84
20	62,2	1,7	4,74	2,9	0,99	0,99
21	57,7	1,3	3,34	1,7	0,91	0,54
22	56,7	1	4,17	2,7	0,92	2,24
23	68	1,4	3,65	2,7	1,07	2,5
24	70,6	1,7	5,46	1,6	0,84	2,68
25	69,2	1,9	4,43	2,5	0,94	1,73
26	66,8	1,1	4,71	1,5	0,89	0,68
27	66,6	1,1	4,61	1,6	0,85	0,58
28	66,6	1,3	4,85	1,7	0,91	0,88
29	63,1	1,2	4,17	4,8	1,29	0,81
30	66,2	1,5	4,72	1,9	1,09	0,65
31	72,6	2,4	4,71	1,9	1,1	2,87
media	65,80	1,72	4,60	1,90	0,94	1,36
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 OTTOBRE 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	62,7	0,7	5,77	3,1	1,27	1,56
2	66,7	0,6	4,75	3,5	1,23	1,88
3	60	0,6	4,52	3,7	1,32	1,6
4	59,3	0,7	5,02	3,9	1,39	1,83
5	65	0,7	5,35	4,9	1,4	1,89
6	65,7	0,7	4,93	3,8	1,47	1,84
7	52,8	1,2	3,37	12,4	1,39	1,7
8	63,3	1,6	5,03	5,4	1,21	1,18
9	62,9	0,8	5,29	5,5	1,36	1,36
10	64,9	0,9	5,33	5,6	1,29	1,44
11	63,4	0,9	5,08	4,3	1,25	1,36
12	63,9	1,1	5,13	5,5	1,25	1,26
13	64,1	1	4,82	5	1,3	1,51
14	64,4	0,8	4,94	5,7	1,3	1,42
15	65	0,7	5,29	5,6	1,4	1,57
16	61,3	0,9	4,36	4,1	1,28	1,28
17	60,3	0,9	4,46	4,1	1,48	1,34
18	63,4	0,8	4,53	4,3	1,43	1,66
19	63,8	0,8	4,38	5,3	1,41	1,54
20	62	0,8	4,1	3,2	1,37	1,35
21	59,9	0,9	4,14	6,6	1,89	1,96
22	58,2	0,7	3,13	7,6	1,93	2,23
23	59,7	1	5,05	3,7	1,78	1,9
24	62,1	0,8	4,57	3,2	1,83	1,76
25	59,9	1,7	3,69	3,6	1,62	1,54
26	63,2	1	5,14	3,1	1,55	1,17
27	64,2	0,8	4,56	3,1	1,59	1,71
28	64,4	0,8	4,39	4	1,52	1,48
29	61,2	1	4,73	3,1	1,65	2,09
30	64,4	1	5,32	4,3	1,47	1,36
31	63	0,9	4,64	4,7	1,29	1,25
media	62,42	0,90	4,70	4,71	1,45	1,58
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

