



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 SETTEMBRE 2020							
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃	
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	
1	68,6	1,3	4,64	1,6	2,27	0,24	
2	70,8	1,9	4,79	1,6	1,96	0,08	
3	70	0,9	5,01	1,3	1,96	0,04	
4	59,7	1,5	3,94	3,9	1,69	0,18	
5	73,2	1,9	5,54	2,2	1,87	0,53	
6	71,3	1,3	5,72	2	1,72	0,23	
7	75,9	0,6	4,99	2,9	1,6	0,62	
8	68	0,4	4,81	2,9	1,49	0,02	
9	67	0,5	4,82	2,9	1,86	0,1	
10	73,8	0,4	4,8	1,9	1,72	0	
11	63,5	0,4	4,79	1,5	1,6	0,07	
12	60,4	0,8	4,79	2,5	1,59	0,15	
13	61,7	0,5	4,83	1,5	2	0,21	
14	61,7	0,4	4,93	1,4	1,46	0,4	
15	62,8	0,3	4,85	1	0,97	0,05	
16	62,6	0,3	4,78	1,7	1,02	0,17	
17	64,5	0,5	4,97	2,2	1,69	0,03	
18	64,4	0,5	4,77	1,7	2,06	0,1	
19	64,2	0,4	4,91	1,9	2,03	0,12	
20	65,2	0,7	5,08	1,7	1,96	0,25	
21	64,5	0,7	5,32	3,4	1,98	0,08	
22	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE						
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
media	65,42	0,46	4,85	2,00	1,62	0,16	
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 SETTEMBRE 2020							
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃	
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	
1	68,1	1,1	4,8	4,8	1,12	2,03	
2	67,7	0,9	4,93	4,6	1,07	1,66	
3	67,7	0,7	4,64	4,4	1,1	1,67	
4	65,5	1,2	6,4	4,7	1,12	1,57	
5	66,1	1,5	6,49	4,2	0,86	1,05	
6	70,2	2,1	6,41	3,3	0,85	0,8	
7	71,7	1,7	6,22	3,4	0,78	1,13	
8	63,9	1,3	4,98	4,5	0,85	0,57	
9	60	1,4	4,94	4,7	0,94	0,7	
10	64,4	1,4	4,7	4,5	0,81	0,66	
11	62,9	1,5	4,7	4,4	0,94	1,17	
12	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE						
13							
14							
15							
16							
17	61,2	1,3	5,84	5,9	0,99	0,61	
18	62	1,4	4,42	5,1	1,03	0,55	
19	59,8	1,4	4,83	5,5	1,05	0,64	
20	60,9	1,4	4,88	5,2	0,97	0,41	
21	62,4	0,6	4,64	5,2	0,99	1,14	
22	61,2	0,8	4,79	3,2	0,98	0,96	
23	56,1	1,3	4,54	3,8	0,82	0,64	
24	59	1,3	4,81	4,5	0,89	0,48	
25	58,9	1,3	5,64	4,9	0,95	0,53	
26	62,9	1,2	4,32	5,1	0,86	0,7	
27	67,2	1,3	5,1	5,8	0,99	0,58	
28	59,1	1,3	4,39	5,4	0,88	0,51	
29	63	1,3	4,95	5,1	0,99	0,57	
30	69,1	1,3	4,78	4,8	2,11	0,75	
media	63,64	1,28	5,09	4,68	1,00	0,88	
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di settembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.